



DEVERÁ SER EFETUADO CADA 30m TOPOGRÁFICO DAS REDES EXISTENTES PREVIAMENTE À ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA CONFIRMAÇÃO DOS DIÂMETROS E COTAS DE IMPLANTAÇÃO QUANDO CONSTATADAS CONDIÇÕES HIDRÁULICAS ADEQUADAS, O APROVEITAMENTO DAS REDES EXISTENTES DEVERÁ SER PREVISTO EM PROJETO.

NOS TRECHOS ENTRE PV-2.1 E PV-2.4 E ENTRE PV-2.4 E PV-2.13 NÃO FOI POSSÍVEL CERTIFICAR O CAMINHAMENTO DAS REDES EXISTENTES, QUE PROVAVELMENTE ESTÃO LOCALIZADAS NO INTERIOR DAS QUADRAS. CASO NECESSÁRIO, DEVERÁ SER PREVISTA A IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS NÃO EDIFICANTES.

DEVERÁ SER PREVISTO LANÇAMENTO NO CORPO HÍDRICO MAIS PRÓXIMO APÓS LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO. VERIFICAR A VIABILIDADE DO LANÇAMENTO EM RELAÇÃO AOS NÍVEIS D'ÁGUA DO CORPO RECEPTOR. NOS CASOS EM QUE A ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO DA REDE PROJETADA APRESENTAR-SE EM COTAS DESFAVORÁVEIS PARA O LANÇAMENTO EM CORPO D'ÁGUA, ANALISAR A NECESSIDADE DE SISTEMA ELEVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

LEGENDA

- BOCA DE LOBO SIMPLES EXISTENTE
- BOCA DE LOBO SIMPLES PROJETADA
- ▭ BOCA DE LOBO DUPLA EXISTENTE
- ▭ BOCA DE LOBO DUPLA PROJETADA
- REDE EXISTENTE
- REDE PROJETADA
- PV EXISTENTE
- PV PROJETADO

→ ←
PONTO BAIXO

← →
PONTO ALTO

→
SENTIDO DO ESCOAMENTO

- ### NOTAS:
- RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO SOB O PAVIMENTO DEVERÁ SER DE 70cm.
 - DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO NO RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DA BOCA DE LOBO SIMPLES É DE 40 cm.
 - DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO NO RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DA BOCA DE LOBO DUPLA OU TRIPLA É DE 50 cm.
 - OS RAMAIS DE INTERLIGAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO DEVERÃO TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5%.

REV.	DATA	EMISSÃO INICIAL	NATUREZA DA REVISÃO	EXECUÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	DOCUMENTO DE REFERÊNCIA
00	01/2023	EMISSÃO INICIAL		MARINA AMARAL	TAMIRIS A. FRAUCHE	ANA BEATRIZ B. V. LIMA	

NOTAS

EXECUTADO POR: **RCSE**

DESENHO Nº: 921.R6.DES.10_REV00

PROJETO: MARINA AMARAL

DESENHO: MARINA AMARAL

VERIFICAÇÃO: TAMIRIS AZEREDO FRAUCHE CREA: 5069941152-SP

APPROVAÇÃO: ANA BEATRIZ B. V. LIMA CREA: 5061849511-SP

ART Nº: *ana beatriz b. v. lima*

ESCALA: 1:1250
ASSUNTO: ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA PARA O MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ
TRABALHO: R6.DES
DES. Nº: 10
DATA: 01/2023
REVISÃO: 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ

ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA PARA O MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ

Formulação de Cenários, Diagnóstico e Prognóstico das Inundações

ANTEPROJETO DE DRENAGEM PARA OS PONTOS CRÍTICOS DE 1 A 3