



LEGENDA

- BOCA DE LOBO SIMPLES EXISTENTE
 - BOCA DE LOBO SIMPLES PROJETADA
 - ▭ BOCA DE LOBO DUPLA EXISTENTE
 - ▭ BOCA DE LOBO DUPLA PROJETADA
 - REDE EXISTENTE
 - REDE PROJETADA
 - PV EXISTENTE
 - PV PROJETADO
- ←

PONTO BAIXO
- ←
→

PONTO ALTO
- SENTIDO DO ESCOAMENTO

NOTAS:

1. RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO SOB O PAVIMENTO DEVERÁ SER DE 70cm.
2. DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO NO RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DA BOCA DE LOBO SIMPLES É DE 40 cm.
3. DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO NO RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DA BOCA DE LOBO DUPLA OU TRIPLA É DE 50 cm.
4. OS RAMAIS DE INTERLIGAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO DEVERÃO TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5%.

| REV. | DATA | NATUREZA DA REVISÃO | EXECUÇÃO | VERIFICAÇÃO | APROVAÇÃO | DOCUMENTO DE REFERÊNCIA |
|------|---------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 00 | 05/2023 | EMISSÃO INICIAL | MARINA AMARAL | TAMIRES A. FRAUCHE | ANA BEATRIZ B. V. LIMA | |

NOTAS

DEVERÁ SER EFETUADO CADASTRO TOPOGRÁFICO PREVIAMENTE À ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA CONFIRMAÇÃO DAS COTAS DE IMPLANTAÇÃO E ANÁLISE DE VIABILIDADE DO LANÇAMENTO.

EXECUTADO POR: **RCSE**

| | |
|--|----------------|
| DESENHO Nº: 921.R6.DES.19_REV00 | ESCALA: 1:1250 |
| PROJETO: MARINA AMARAL | |
| DESENHO: MARINA AMARAL | |
| VERIFICAÇÃO: TAMIRES AZEREDO FRAUCHE CREA: 5069941152-SP | |
| APROVAÇÃO: ANA BEATRIZ B. V. LIMA CREA: 5061849511-SP | |
| ART Nº: <i>Ana Beatriz B. V. Lima</i> | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

| | | |
|---|-------------|------------------|
| ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA PARA O MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ | | OPERAÇÃO: 921 |
| Anteprojeto das Medidas de Controle Estruturais | | TRABALHO: R6.DES |
| ANTEPROJETO DE DRENAGEM DO PONTO CRÍTICO 10 | | DES. Nº: 19 |
| DATA: 05/2023 | REVISÃO: 00 | |