



LEGENDA

- BOCA DE LOBO SIMPLES EXISTENTE
 - BOCA DE LOBO SIMPLES PROJETADA
 - ▭ BOCA DE LOBO DUPLA EXISTENTE
 - ▭ BOCA DE LOBO DUPLA PROJETADA
 - REDE EXISTENTE
 - REDE PROJETADA
 - PV EXISTENTE
 - PV PROJETADO
- ➔

➔

— PUNTO BAJO

— PUNTO ALTO

➔ SENTIDO DO ESCOAMENTO

NOTAS:

1. RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO SOB O PAVIMENTO DEVERÁ SER DE 70cm.
2. DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO NO RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DA BOCA DE LOBO SIMPLES É DE 40 cm.
3. DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO NO RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DA BOCA DE LOBO DUPLA OU TRIPLA É DE 50 cm.
4. OS RAMAIS DE INTERLIGAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO DEVERÃO TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5%.

REV.	DATA	EMISSÃO INICIAL	NATUREZA DA REVISÃO	EXECUÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	DOCUMENTO DE REFERÊNCIA
00	05/2023	EMISSÃO INICIAL		MARINA AMARAL	TAMIRES A. FRAUCHE	ANA BEATRIZ B. V. LIMA	

NOTAS

EXECUTADO POR: RCSE	
DESENHO Nº: 921.R6.DES.21_REV00	ESCALA: 1:1250
PROJETO: MARINA AMARAL	
DESENHO: MARINA AMARAL	
VERIFICAÇÃO: TAMIRES AZEREDO FRAUCHE CREA: 5069941152-SP	
APROVAÇÃO: ANA BEATRIZ B. V. LIMA CREA: 5061849511-SP	
ART Nº:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA PARA O MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ

Anteprojeto das Medidas de Controle Estruturais

OPERAÇÃO	921
TRABALHO	R6.DES
DES. Nº	21
DATA	05/2023
REVISÃO	00

ANTEPROJETO DE DRENAGEM PARA O PONTO CRÍTICO 11