



**LEGENDA**

- BOCA DE LOBO SIMPLES EXISTENTE
  - BOCA DE LOBO SIMPLES PROJETADA
  - ▭ BOCA DE LOBO DUPLA EXISTENTE
  - ▭ BOCA DE LOBO DUPLA PROJETADA
  - REDE EXISTENTE
  - REDE PROJETADA
  - PV EXISTENTE
  - PV PROJETADO
- ➔
➔

➔
➔

PONTO BAIXO

PONTO ALTO

SENTIDO DO ESCOAMENTO

**NOTAS:**

1. RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO SOB O PAVIMENTO DEVERÁ SER DE 70cm.
2. DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO NO RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DA BOCA DE LOBO SIMPLES É DE 40 cm.
3. DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO NO RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DA BOCA DE LOBO DUPLA OU TRIPLA É DE 50 cm.
4. OS RAMAIS DE INTERLIGAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO DEVERÃO TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5%.

REV.	DATA	EMISSÃO INICIAL	NATUREZA DA REVISÃO	EXECUÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	DOCUMENTO DE REFERENCIA
00	05/2023	EMISSÃO INICIAL		MARINA AMARAL	TAMIRES A. FRAUCHE	ANA BEATRIZ B. V. LIMA	

**NOTAS**

EXECUTADO POR: **RCSE**

DESENHO Nº: 921.R6.DES.23\_REV00      ESCALA: 1:1250

PROJETO: MARINA AMARAL

DESENHO: MARINA AMARAL

VERIFICAÇÃO: TAMIRES AZEREDO FRAUCHE      CREA: 5069941152-SP

APROVAÇÃO: ANA BEATRIZ B. V. LIMA      CREA: 5061849511-SP

ART Nº: *Ana Beatriz B. V. Lima*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ**

**ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA PARA O MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ**

Anteprojeto das Medidas de Controle Estruturais

OPERAÇÃO: 921

TRABALHO: R6.DES

DES. Nº: 23

DATA: 05/2023

REVISÃO: 00

ANTEPROJETO DE DRENAGEM PARA O PONTO CRÍTICO 13