



LEGENDA

- BOCA DE LOBO SIMPLES EXISTENTE
 - BOCA DE LOBO SIMPLES PROJETADA
 - ▭ BOCA DE LOBO DUPLA EXISTENTE
 - ▭ BOCA DE LOBO DUPLA PROJETADA
 - REDE EXISTENTE
 - REDE PROJETADA
 - PV EXISTENTE
 - PV PROJETADO
- ←

PONTO BAIXO
- ←
→

PONTO ALTO
- SENTIDO DO ESCOAMENTO

NOTAS:

1. RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO SOB O PAVIMENTO DEVERÁ SER DE 70cm.
2. DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO NO RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DA BOCA DE LOBO SIMPLES É DE 40 cm.
3. DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO NO RAMAL DE INTERLIGAÇÃO DA BOCA DE LOBO DUPLA OU TRIPLA É DE 50 cm.
4. OS RAMAIS DE INTERLIGAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO DEVERÃO TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5%.

REV.	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	EXECUÇÃO	VERIFICAÇÃO	APPROVAÇÃO	DOCUMENTO DE REFERÊNCIA
00	05/2023	EMISSÃO INICIAL	MARINA AMARAL	TAMIRÉS A. FRAUCHE	ANA BEATRIZ B. V. LIMA	

NOTAS

RCSE	
DESENHO Nº: 921.R6.DES.39_REV00	ESCALA: 1:1000
PROJETO: MARINA AMARAL	
DESENHO: MARINA AMARAL	
VERIFICAÇÃO: TAMIRÉS AZEREDO FRAUCHE	CREA: 5069941152-SP
APROVAÇÃO: ANA BEATRIZ B. V. LIMA	CREA: 5061849511-SP
ART Nº: <i>ana beatriz b. v. lima</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ASSUNTO: ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA PARA O MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ Anteprojeto das Medidas de Controle Estruturais	OPERAÇÃO: 921
	TRABALHO: R6.DES
	DES. Nº: 39
DATA: 05/2023	REVISÃO: 00

ANTEPROJETO DE DRENAGEM DOS PONTOS CRÍTICOS 22 E 23